

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Наурызбай ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Управление охраны общественного здоровья Наурызбайского района города Алматы Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ А.08.X.KZ36VBS00126071

Дата: 19.11.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

детский сад "Бағдаршам" ТОО "Жансултан и К" - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, улица Мактай Сағдиев, 87В

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 07.11.2018 9:49:18 № KZ95RBP00142718

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Жансултан и К", город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, улица Мактай Сағдиев, 87В, БИН 180840029438, директор Макажанова Б.Б., тел. 87052068928

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное (доначальное) образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) протокол лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не дано

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не дано

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Детский сад размещен в приспособленном 2-х этажном бывшем жилом здании, с подвалом. Территория площадью 0,0970 га, где застроенная площадь составляет 164 кв.м, ограждена (высотой до 2,0 кв.м.), благоустроена, заасфальтирована. На вывоз ТБО заключен договор с ТОО «Витмар» от 30.08.2018 года. На территории имеются тентовые навесы, песочницы и МАФ. Общая площадь учреждения составляет 278,7 кв.м. Территория детского сада благоустроена, озеленена, ограждена. Имеется наружное освещение здания, которое обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. На территории предусмотрены 2 игровые площадки. Игровые площадки оборудованы на одну групповую, где установлен 2 тентовых навеса и малые архитектурные формы согласно роста возрастным особенностям. Групповая изоляция соблюдается. Покрытие игровых площадок предусматривается из безопасных для здоровья материалов (исключающих травматизм), дорожки тротуаров покрыты твердым покрытием. Здание подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения, энергоснабжения. Отопление, канализации и горячее водоснабжение децентрализованное (отопление - газовое, канализация местная - септик, горячая вода - за счет бойлерных установок). Сети на момент проверки в рабочем состоянии. Отопление автономное газовое, горячее водоснабжение от водонагревателей. Сети на момент обследования в рабочем состоянии. Требования к оборудованию осветительных приборов соблюдаются. В группах предусмотрено левостороннее освещение парт и досок. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Детский сад предназначен для длительного пребывания детей дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет с организацией сна и питания на 38 мест. Предусмотрены 2 групповые ячейки. Наполняемость будет составлять 16 и 22 детей. В здании предусмотрены следующие помещения - общая раздевалка на 1 этаже (площадью 27 кв.м.). Медицинский кабинет (площадью 18,1 кв.м.), 1 групповая, где игровая совмещенная со спальней (площадью 50 м²), где требования к норме площади 3 кв.м. на ребенка соблюдаются. Санузел на первом этаже оборудован на 2 унитаза и 2 раковины для рук, 1 поддон для мытья ног. На втором этаже размещены 1 групповая имеет набор помещений 2 игровые (площадью 20,5 кв.м. и 23,3 кв.м.) и 2 спальни (площадью 20,4 кв.м. и 18,9 кв.м.). Требования к норме площади 2 кв.м. в игровых и 1,8 кв.м. в спальнях помещениях на 1 ребенка соблюдаются. Санузлы оборудованы на каждую групповую по 2 унитаза, 2 раковины для рук, 1 ванне (поддону). Нагрузка на 1 сантехприбор выдерживается. Раздевалка оборудована индивидуальными шкафчиками на каждого ребенка. Игровые оборудованы мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основные помещения оборудованы детской мебелью в соответствии с ростовозрастными особенностями детей, посещающих детский сад. Мебель исправна. Спальные оборудованы индивидуальными кроватями. Требования к расстановке и разрывам между рядами кроватей в спальнях соблюдаются. Постельные принадлежности предусмотрены по 3 комплекта на 1 ребенка. Все оборудование в здании соответствует ростовозрастным особенностям. Питание детей будет организовано в группах. Условия для мытья столовой посуды предусмотрены в подвальном помещении, где выделено помещение (площадью 10 кв.м) и установлены 2-х секционные мойки, объемом, достаточным для полного погружения посуды, со смесителями, с подводкой холодной и горячей воды, стеллажами и шкафами для хранения чистой посуды. Для замачивания посуды предусмотрена емкость 20 литров, промаркирована согласно, назначения. Отделка помещений соответствует требованиям Санитарных правил, то есть подвергается текущей и влажной уборке, дезинфекции. Отопительные приборы оборудованы защитными решетками. Высота ограждения лестниц составляет 1,2м. Предусмотрены поручни для детей 0,5 м. Вертикальные элементы в ограждении лестниц имеют просвет 0,1 м. Медицинский кабинет (площадью 18,1 кв.м. (при норме 6 кв.м.), размещен на 1-ом этаже. В штате предусмотрена 1 медицинская сестра. Отделка помещений медицинского пункта предусматривает проведение текущей, влажной уборки и дезинфекции. Оснащение медицинского кабинета: медицинский стол, кварцевая лампа, медицинский шкаф для медикаментов, холодильник, ростомер, весы, кушетка, раковина и ведро с педальным механизмом открывания, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Стирка белья будет проводиться по договору с прачечной ип «ЛЮКС» за № 11/13 от 07.06.2018 года. Для хранения запасов белья оборудованы складские помещения. Работа пищеблока на сырье (общей площадью 42,5 кв.м) расположен в подвальном помещении здания, разделена на кухню с раздаточной с общей площадью 20 кв.м и доготовочной площадью 10 кв.м. (норма 21 кв.м) и 2 складских помещения (площадью 5 кв.м. и 4,1 кв.м). Поток поступления сырья проводится отдельно от выдачи готовой продукции. На пищеблоке предусмотрены 2 мойки для обработки сырья, посудомоечная машина для мытья кухонной посуды, 1 раковина для мытья рук. Установлено следующее оборудование: вытяжная вентиляция на механическом побуждении, электрическая плита, производственные столы для сырой и готовой продукции, 2 холодильных оборудования, шкаф для хранения хлеба, шкафы для хранения сыпучих продуктов. Технологическое и холодильное оборудование установлены с учетом точности приготовления и раздачи готовой продукции. Вытяжная вентиляция установлена над электроплитой. Разделка сырых и готовых продуктов производится на соответствующих столах. Посуда, инвентарь промаркированы согласно назначения. В зоне для хранения овощей и сыпучих продуктов оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Для персонала кухни предусмотрено отдельное помещение с гардеробной. Медицинский осмотр персонала упорядочен, с отметками о



допуске к работе. Спецдеждой сотрудники обеспечены (по 3 комплекта), хранение упорядочено (в шкафах в раздевалке). Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел в здании детского сада в подвальном помещении. Стирку белья будут проводить по договору. Всего комплектов постельного белья составляет на момент проверки 128 комплекта. Уборочный инвентарь промаркирован согласно назначения. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение. Наличие насекомых, крыс и мышевидных грызунов на момент обследования не выявлено. На проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор с ТОО «Алма-санэпидаудит» за № 25 от 29.08.2018 года. Договор на проведение производственного контроля



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеорологических факторов за № 223/1 от 05.09.2018 года, выданный филиалом Испытательной лабораторией "ТумарМед". Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 2132/198 от 05.09.18 года, протокол микробиологического исследования воды за № 2132/256 от 06.09.18 года, выданный филиалом РГП на ПХВ "НЦОЗ" МЗ РК.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

детский сад "Бағдаршам" ТОО "Жансултан и К" - город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, улица Мактай Сағдиев, 87В

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
требований Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615, Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

соблюдать санитарные правила

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Наурызбай ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Управление охраны общественного здоровья Наурызбайского района города Алматы Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Конеева Венера Исмагуловна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



